

Tájékoztató

Szikraoltó berendezésekről



**BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2012. május 31.**

A szikraoltók magyarországi forgalomba hozatalával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 4. § h) pontja értelmében tűzoltó-technikai termék „a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére és a tűzkár csökkentésére, vagy a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés/eszköz, a tűzoltó készülék, oltóanyag, ... a tűzoltóság által a tűzoltás, műszaki mentés során használt jármű, felszerelés, hírközlő eszköz, védőeszköz.”

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 4. § 14. pontja szerint beépített tűzoltó berendezés: az építményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz oltására, a beavatkozás könnyítésére, a tűz terjedésének megakadályozására, a tűzkár csökkentésére alkalmazott, tűzoltó vízforrásnak nem minősülő, önműködő vagy kézi indítású vagy mindkét módon indítható berendezés.

A szikraoltó berendezésekre nemzeti szabvány, vagy más magyar biztonságossági követelmény nem létezik. A Ttv. 13. § (2) bekezdése értelmében tűzoltó-technikai terméket forgalomba hozni, forgalmazni vagy beépíteni akkor lehet, ha tűzvédelmi, biztonságossági követelmény hiányában ... a termék a tűzvédelmi hatóság vizsgálaton alapuló hatósági engedélyével rendelkezik.

A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendeletet 2. § szerint műszaki követelmények hiányában azokat az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság állapítja meg.