

Tájékoztató

**Nem szabályozott oltóanyaggal működő tűzoltó berendezések
forgalmazása, beépítése**



**BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2021.**

Azon beépített tűzoltó berendezések és részegységeik esetén, amelyekre nincs olyan jogszabály, európai szabvány, amely a termékeket egyértelműen az *építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról és a 89/106/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről* szóló 2011. március 9-i 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet – vagy előzménye –, illetve az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet „építési termék” fogalma hatálya alá sorolja, a beépített tűzoltó berendezés, valamint részegységei a „tűzoltó-technikai termék” fogalmába tartoznak. Ennek megfelelően, a tűzoltó-technikai termékekre vonatkozó előírás szerint kell megfelelőségüket igazolni a *tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról* szóló 1996. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Ttv.) 13. § (2) bekezdés szerint:

(2) Tűzoltó-technikai terméket forgalomba hozni, forgalmazni vagy beépíteni akkor lehet, ha

- az rendelkezik tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal, amennyiben azt a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló jogszabály előírja,
- annak megfelelőségét a termékre vonatkozó tűzvédelmi, biztonságossági követelményben meghatározott módon, annak hiányában a gyártó, forgalmazó, importőr vagy meghatalmazott képviselő vizsgálaton alapuló megfelelőségi nyilatkozatával igazolják, vagy
- tűzvédelmi, biztonságossági követelmény hiányában, vagy amennyiben a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzése nem lehetséges, a termék a tűzvédelmi hatóság vizsgálaton alapuló hatósági engedélyével rendelkezik.**

A forgalmazási engedély kiadásához szükséges eljárás és a benyújtandó iratok az alábbi linken érhetők el:

<https://www.katasztrofavedelem.hu/35943/forgalmazas-engedelyezese>

Továbbá figyelembe lehet venni a Ttv. 13. § (5)-(6) bekezdését:

(5) Az Európai Unió másik tagállamában vagy Törökországban az ott irányadó előírásoknak megfelelően előállított vagy forgalomba hozott, továbbá az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes - az előbbiektől eltérő - államban az ott irányadó előírásoknak megfelelően előállított, (1)-(3) bekezdés szerinti termékekre az Európai Közösség létrehozásáról szóló szerződésnek az áruk szabad áramlását biztosító rendelkezéseikhez kapcsolódó kölcsönös elismerés alkalmazásáról szóló törvény előírásait kell alkalmazni.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt termékek esetén a védelem egyenértékűségét tűzvédelmi hatóság vizsgálhatja.

Az építési termékek megfelelőségének a 89/106/EGK tanácsi irányelv 20. cikke (2) bekezdése szerinti, a rögzített tűzoltórendszerekre vonatkozó igazolási eljárásáról szóló 1996. június 24-i 96/577/EK bizottsági határozat 1. melléklete a következő beépített tűzoltó berendezéseket és részegységeit sorolja fel:

- Tűzfajtó- és oltórendszer-készletek: elsősegélynyújtótömlő-rendszerek, száraz és nedves tűzoltó hidránns rendszerek, spinkler- és vízpermetrendszer-készletek, haboltórendszerkészletek, szárazporraloltórendszer-készletek, gázoltórendszer (ideértve a CO₂- oltórendszereket) -készletek. (Fire suppression and extinguishing systems-kits: first aid hose systems, dry and wet fire-fighting hydrant systems, sprinkler and water spray

systems-kits, foam extinguishing systems-kits, dry powder extinguishing systems-kits, gaseous extinguishing systems (including CO2 extinguishing systems)-kits.)

- Tűzelfojtó- és oltórendszer-elemek: tűzoltócsapok, vízáramlás-érzékelők/-kapcsolók, nyomásérzékelők/-kapcsolók, lépcsőházi tűzcsapok, tömlőcsatlakozó-csapok, tűzoltószivattyúk és szivattyúkészletek, fűvókák/sprinkleres/kiömlőcsatlakozók, nagynyomású tartályok szelepszerelevényei és azok működtető elemei, választószelepek és azok működtető elemei, nem elektromos kikapcsolókészülékek, flexibilis csatlakozók, nyomásmérők és nyomáskapcsolók, mechanikus mérlegberendezések, valamint elzárószelepek és visszacsapó-szelepek. (Fire suppression and extinguishing system components: fire hydrants, water flow detectors/switches, pressure detectors/switches, landing valves, inlet breeching, fire-fighting pumps and pump sets, nozzles/sprinklers/outlets, high pressure container valve assemblies and their actuators, selector valves and their actuators, non-electrical disable devices, flexible connectors, pressure gauges and pressure switches, mechanical weighing devices and check valves and non-return valves.

A felsorolt termékek között szerepelnek a vízzel, habbal, gázzal és porral oltó beépített tűzoltó berendezések és részegységeik. **Azok a beépített tűzoltó berendezések, amelyek nem a felsorolt oltóanyagok egyikével működnek, továbbá jogszabály vagy szabvány nevesítve nem sorolja az építési termékek közé, tűzoltó-technikai terméknek minősülnek. Ilyen beépített tűzoltó berendezések például a különböző oldatokkal, aeroszolokkal működő berendezések.**

Nem tartoznak továbbá az építési termékek közé a beépített tűzoltó berendezések azon részegységei, amelyek egyértelműen más európai uniós irányelv hatálya alá tartoznak, és honosított harmonizált szabvány vagy magyar jogszabály nem sorolja azokat egyértelműen az építési termékek közé. Ilyenek például a beépített tűzoltó berendezéseknél alkalmazott szivattyúk.