

Tájékoztató
A fluortartalmú üvegházhatású gáz töltetű beépített tűzoltó berendezések rendszeres szivárgásellenőrzési kötelezettségéről és a tevékenység végzéséhez szükséges vizsga megszerzésének feltételeiről
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2021.

Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló Európai Parlament és a Tanács 842/2006/EK rendeletének (2006. május 17.) (továbbiakban: Rendelet) fokozatos bevezetésének utolsó határnapja 2010. július 4-e volt, amelytől kezdődően a tűzvédelmi berendezésekre vonatkozó valamennyi rendelkezést alkalmazni kell. A továbbiakban a beépített tűzoltó berendezés karbantartói tűzvédelmi szakvizsga és a beépített tűzoltó berendezés karbantartói tevékenység végzésének bejelentése a BM OKF-hez nem elegendő, nem jogosít fel a Rendelet által előírt szivárgásellenőrzés elvégzéséhez.

A fluortartalmú üvegházhatású gáz töltetű beépített tűzoltó berendezések szivárgásellenőrzését csak a Rendeletben meghatározott tanúsítvánnyal rendelkező vállalatok képesítési igazolással rendelkező szakemberei végezhetik.

Magyarországon a vállalati tanúsítványok és a személyek képesítési igazolásának kiállítására a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Megelőzési és Engedélyezési Szolgálatja jogosult, azonban a kölcsönös elismerés szabályai szerint az Európai Unió bármely tagországában az arra jogosult szervtől kiállított tanúsítványt vagy képesítési igazolást is el kell fogadni. Jelenleg a tagországokban működő tanúsító és képesítő testületek listája közvetlenül nem hozzáférhető, a jogosultság ellenőrzésére a BM OKF-en keresztül van lehetőség.

A Rendelet értelmében az üvegházhatású gázokat tartalmazó tűzvédelmi rendszerek, mint helyhez kötött alkalmazások üzemeltetői kötelesek biztosítani, hogy ezen alkalmazásoknál a szivárgást olyan képesítéssel rendelkező személy ellenőrizze, aki megfelelő képzettséggel rendelkezik – a következő ütemezés szerint:

- a) a 3 kg vagy annál több fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó alkalmazásokat legalább tizenkét havonta kell ellenőrizni szivárgási szempontból; ez nem vonatkozik azokra a hermetikusan zárt rendszerekkel rendelkező berendezésekre, amelyek erre utaló szövegű címkével vannak ellátva és 6 kg-nál kevesebb fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmaznak;
- b) a 30 kg vagy annál több fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó alkalmazásokat legalább hathavonta,
- c) a 300 kg vagy annál több fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó alkalmazásokat legalább háromhavonta kell szivárgási szempontból ellenőrizni.

Ha a berendezést – a felhasználót riasztó – automatikus szivárgásészlelő rendszerrel szerelik fel, a ciklusidő a kétszeresére nő.

A 3 kg vagy annál több fluortartalmú üvegházhatású gázt tartalmazó alkalmazások üzemeltetőinek nyilvántartást kell vezetniük a beépített fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyiségéről és típusáról; minden hozzáadott, visszanyert mennyiségről; a szervizelést vagy karbantartást végző vállalat vagy személy adatairól; az ellenőrzések időpontjáról és eredményeiről.

Valamennyi (a rendelet hatálybalépése előtt létesítettek is) 300 kg-ot elérő, vagy meghaladó fluortartalmú üvegházhatású gáz töltetű beépített tűzoltó berendezést a felhasználót riasztó automatikus szivárgásészlelő rendszerrel kell felszerelni.

A katasztrófavédelmi kirendeltségek ellenőrzési jogkörrel rendelkeznek a tűzoltó berendezések üzemeltetőivel szemben, továbbá a szivárgásellenőrzés az oltóberendezések esetében egyben tűzvédelmi kötelezettség is. Ezért a szivárgásellenőrzés elvégeztetésének elmulasztása és az egyéb, a tűzoltó berendezések üzemeltetésével kapcsolatban felróható, a Rendeletbe ütköző szabálytalanságok esetében a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet a bírság kiszabására a tűzvédelmi hatóságot jogosítja fel.

A tűzvédelmi és a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti bírság kiszabásának alapjául szolgáló tényállás azonos vagy nagyban hasonló, ha a Rendelet hatálya alá tartozó fluortartalmú oltógázt tartalmazó beépített tűzoltó berendezés karbantartásáról az üzemeltető nem gondoskodik a jogszabályoknak megfelelően. A karbantartás elmulasztása esetében tűzvédelmi és a 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet szerinti bírságot is kiszabhat a tűzvédelmi hatóság.

A Rendelet hatálya alá tartozó tűzoltógázok forgalomba hozatalával összefüggő szabálytalanságok esetében – a tűzvédelmi bírsághoz hasonlóan – a BM OKF jogosult eljárni.

(Magyarországon a következő márkanevek alatt forgalmazták a Rendelet által szabályozott összetevőt tartalmazó oltógázokat: HALOTRON II, FM 200, FE 227, Pyrostop H7, Pyrostop 5, NAF S-227 ea/i, HFC-227, NAF S-125, HFC-23 (FE-13) FS 49 C2 stb.)

**Az egyes fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló Európai Parlament és a Tanács
842/2006/EK (2006. május 17.) rendelet szerinti vizsgaszervezéssel kapcsolatos
tájékoztatás:**

A fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet 3. § (2a) bekezdése Magyarországon – a Rendeletben meghatározott – vállalati tanúsítványok és a személyek képesítési igazolásának kiállítására és a Vizsgáztató testület feladatainak ellátására a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságot jelöli ki.

A Bizottság 304/2008/EK rendeletének 11. cikkében meghatározott, a gyakorlati vizsgákhoz szükséges felszereléseket, eszközöket, anyagokat és körülményeket a BM OKF nem tudja biztosítani, ezért csak olyan vizsgára való jelentkezést fogad be, amely esetében a gyakorlati vizsga feltételeinek megteremtését az oktatásszervező vállalja.

A vizsgára való jelentkezés feltétele a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (IX. 23.) BM rendelet szerinti beépített tűzoltó berendezés karbantartói szakvizsga megléte. A vizsga díja (vizsgánként): 8.000,- Ft + ÁFA. A vizsgadíj befizetésére banki átutalással vagy postai csekken van lehetőség, amelyhez a számlát – és igény szerint a csekket – személyesen adjuk át. Tekintettel arra, hogy a gyakorlati vizsga feltételeit az oktatásszervező biztosítja, vizsgára való jelentkezés csoportosan, az oktatásszervező által történhet.

A vizsgára jelentkezést az oktatásszervező által javasolt vizsgaidőpontot megelőzően 30 nappal korábban kell megküldeni a BM OKF Megelőzési és Engedélyezési Szolgálatára. A jelentkezéshez mellékelni kell a felkészítő tanfolyam részletes oktatási tematikáját, a vizsgára jelentkezők természetes személyazonosító adatait, továbbá a vizsgabizottságban az oktatásszervezőt képviselő tag személyére vonatkozó javaslatot. A vizsgadíjat a vizsgára jelentkezés BM OKF általi befogadását követően, de a vizsga időpontját megelőzően kell megfizetni.