

Tájékoztató

**Sprinkler részegységek forgalmazási engedélyezésével
kapcsolatban**



**BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
2026.**

Bevezető

Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja és 7. § (5) bekezdése alapján a BM OKF engedélyezi a tűzvédelmi célú építési termékek forgalmazását:

3. § (2) Az építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való megfelelését
- a) általános esetben az építési termék gyártói teljesítménynyilatkozat,
 - b) egyedi, hagyományos, természetes, bontott vagy műemléki védelem alatt álló építménybe tervezett építési termék beépítése esetében a felelős műszaki vezető építési naplóban az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint tett nyilatkozattal
 - c) **tűzvédelmi célú építési termék esetén a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) vizsgálati eredményeken alapuló engedélye** igazolja.

7. § (5) **Tűzvédelmi célú építési termék teljesítménynyilatkozat hiányában a BM OKF vizsgálati eredményeken alapuló engedélyével is beépíthető.** Amennyiben az engedélyben megadott termékre vonatkozóan harmonizált európai szabvány kerül kiadásra a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikk (5) bekezdése szerint, a párhuzamos hatályosság időszakának leteltével az engedély hatályát veszti.”

A 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet 2. § 18. pontja meghatározza a tűzvédelmi célú építési termék fogalmát:

„18. **tűzvédelmi célú építési termék:** a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás megkönnyítésére, a tűzkár csökkentésére vagy a tűz kialakulásának, terjedésének megakadályozására szolgáló aktív beépített tűzvédelmi berendezés vagy annak részét képező építési termék készlet vagy elem, amelyre nem vonatkozik harmonizált európai szabvány vagy európai műszaki értékelés.”

Jogalkalmazói tapasztalatok alapján indokolt tájékoztató kibocsátása, amely elősegíti egységes értelmezést annak vonatkozásában, hogy mely termékek esetén szükséges illetve lehetséges a BM OKF vizsgálati eredményeken alapuló engedélyének beszerzése a sprinklerberendezések részegységeinél.

A sprinkler részegységek forgalmazási lehetőségei

Az MSZ EN 12845 Beépített tűzoltó berendezések. Automatikus sprinklerberendezések c. szabvány alapján tervezett, kivitelezett és engedélyezett, beépített tűzoltó berendezések részegységei három csoportba sorolhatók a forgalmazásukhoz tűzvédelmi szempontból szükséges dokumentációktól függően:

1. A részegységek tűzvédelmi megfelelősége harmonizált európai termékszabványon alapuló teljesítménynyilatkozattal igazolható.
2. A részegységek tűzvédelmi megfelelősége európai műszaki értékelés, nemzeti műszaki értékelés alapján kiállított teljesítménynyilatkozattal vagy ezek hiányában a BM OKF forgalmazási engedéllyel igazolható.
3. A részegységek tűzvédelmi megfelelőségét nem kell külön igazolni.

A három csoport az alábbiak szerint különíthető el:

1. A részegységek tűzvédelmi megfelelősége harmonizált európai termékszabványon alapuló teljesítménynyilatkozattal igazolható:

Az alábbi termékekre vonatkozik harmonizált európai termékszabvány, azok teljesítménye – az építési termékek forgalmazására vonatkozó CPR rendelet és az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII.16.) Kormány rendelet alapján – teljesítménynyilatkozattal igazolható, ezért nem szükséges tűzvédelmi szempontból külön forgalmazási engedély beszerzése:

- MSZ EN 12259-1. szabvány szerinti sprinklerek,
- MSZ EN 12259-2. szabvány szerinti nedves riasztószelepek,
- MSZ EN 12259-3. szabvány szerinti száraz riasztószelepek,
- MSZ EN 12259-4. szabvány szerinti vízmotoros gong,
- MSZ EN 12259-5. szabvány szerinti áramlásjelző.

2. A részegységek tűzvédelmi megfelelősége európai műszaki értékelés, nemzeti műszaki értékelés alapján kiállított teljesítménynyilatkozattal vagy ezek hiányában a BM OKF forgalmazási engedéllyel igazolható:

Az alábbi termékek forgalmazásához tűzvédelmi szempontból európai műszaki értékelés, nemzeti műszaki értékelés alapján kiállított teljesítménynyilatkozat vagy ezek hiányában a BM OKF forgalmazási engedélye szükséges:

- | | |
|--|---|
| a) riasztószelepállomások (deluge, preaction, stb.), | j) elzárószerelvények (pl. pillangószelep, emelkedőorsós és nem emelkedőorsós tolózár, gömbcsap, golyóscsap, földalatti és fali elzárók, stb.), ha a vízforrás (víztartály) és sprinklerfej (szórófej, stb) közötti vízáramban helyezkednek el, |
| b) sprinklerfejek, szórófejek (MSZ EN 12259-1 szabvány szerinti sprinklerek kivételével), | k) köfógó szűrők, ha a vízforrás (víztartály) és sprinklerfej (szórófej, stb.) közötti vízáramban helyezkednek el, |
| c) flexibilis csövek, | l) habbekeverők, |
| d) nyomáscsökkentő és nyomásszabályozó szelepek, | m) habszivattyúk, |
| e) nyomáskapcsolók, | n) bladder tartályok, |
| f) gyorslégtelenítő szelepek, | o) habfolyatók, habgenerátorok, habszórófejek. |
| g) műanyag csövek és idomok, | |
| h) sprinklerszivattyú, | |
| i) visszacsapószelepek, ha a vízforrás (víztartály) és sprinklerfej (szórófej, stb.) közötti vízáramban helyezkednek el, | |

3. A részegységek tűzvédelmi megfelelőségét nem kell külön igazolni:

Az alábbiakban felsorolt termékek nem csak specifikusan tűzoltó berendezésekben használatosak, emiatt nem minősülnek tűzvédelmi célú építési terméknek, forgalmazásukhoz tűzvédelmi szempontból külön forgalmazási engedély beszerzése nem szükséges:

- | | |
|--|---|
| a) elektromos helyzetjelző jeladók, | s) motoros szelepek, melyek kézzel is nyithatóak-zárhatóak, ha <u>nem</u> a vízforrás (víztartály) és sprinklerfej (szórófej, stb) közötti vízáramban helyezkednek el |
| b) teszt- és ürítőszelepek, | t) habanyag átfolyásmérők, |
| c) visszacsapószelepek, ha <u>nem</u> a vízforrás (víztartály) és sprinklerfej (szórófej, stb) közötti vízáramban helyezkednek el, | u) karimák, |
| d) kőfogó szűrők, ha <u>nem</u> a vízforrás (víztartály) és sprinklerfej (szórófej, stb) közötti vízáramban helyezkednek el, | v) karimás idomok, |
| e) nyomásmérők, | w) presszkötéses idomok, |
| f) áramlásmérők, | x) menetes csőköti idomok, |
| g) függesztő és rögzítéstechnikai anyagok (pl. körtebilincs), | y) excentrikus szűkítő, |
| h) elzárószerelvények (pl. pillangószelep, emelkedőorsós és nem emelkedőorsós tolózár, gömbcsap, golyóscsap, földalatti és fali elzárók, stb.), ha <u>nem</u> a vízforrás (víztartály) és sprinklerfej (szórófej, stb) közötti vízáramban helyezkednek el, | z) örvénygátló lemez, |
| i) hornyos kuplungok és hornyos csőköti idomok, | aa) habtartály, |
| j) fémcsövek és idomok, | bb) víztartály, |
| k) kompresszor, | cc) vízszint jelző, |
| l) nyomástartó szivattyú, | dd) tartályfűtés, |
| m) zsompszivattyú, | ee) tartálytöltő (jakab) szelep, |
| n) storz kapcsok, | ff) csőfűtés, |
| o) kötőelemek (menetesszár, csavar, anya, dübel), | gg) kondenzvíz gyűjtő egység, |
| p) sprinklerfejek kioldóelem nélkül nyitott szórófejként való alkalmazáshoz (amennyiben kioldóelemmel OKF forgalmazási engedélye vagy teljesítménynyilatkozata van), | hh) tágulási tartály, |
| q) teszt csapok (teszt sprinkler), | ii) fagyálló, |
| r) földvezetékek, | jj) motoros zsalu, |
| | kk) helyiségszellőző ventilátor, |
| | ll) túlnyomás levezető zsalu, |
| | mm) átfolyási mennyiséget korlátozó szelep, |
| | nn) kompenzátorok, |
| | oo) elektromos kapcsoló/vezérlő szekrények, |
| | pp) fényjelzéses hiba visszajelző panel (pl. gépházban), |
| | qq) hidrofór tartály, |
| | rr) feltöltő tartály felszívó üzemű szivattyúhoz, |
| | ss) vízterelő lemez sprinklerfejhez, |
| | tt) védőkosár sprinklerfejhez, |
| | uu) sprinklerfejek közé a szomszédos fej hűtőhatása miatt elhelyezett terelőelem. |

Záradék

A tájékoztatóban foglaltak – a 60/1992. (XI. 17.) AB határozat értelmében – nem tekinthetők jogi iránymutatásnak, állásfoglalásnak, így kötelező erővel nem bírnak. Az Alkotmánybíróság határozata szerint „a központi állami szervektől származó jogi iránymutatást tartalmazó állásfoglalásokhoz joghatás nem fűződik, azoknak kötelező ereje nincs. A különböző jogi iránymutatást tartalmazó leiratok, iránymutatások, állásfoglalások és egyéb informális jogértelmezések kiadása, és az ezekkel való irányítás gyakorlata alkotmányellenes”.

A tájékoztatót a BM OKF Hatósági Főigazgató-helyettesi Szervezete a jogszabályban foglalt követelmények teljesítésének elősegítése érdekében adta ki, melyeket minden esetben az egyedi ügyre vonatkozóan kell megfelelően alkalmazni.